

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Лесосибирск  
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,  
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

**Предписание № 9/1/1-11**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска»**

г. Лесосибирск

21 марта 2018г.  
12 часов 00 минут

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск Н.А. Кустова от 01.03.2018 № 9, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 часов до 14.30 часов 20 марта 2018 года государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору Гончаровым М.А., совместно с директором Цзян Еленой Анатольевной проведена плановая проверка муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Лесосибирска» ИНН 2454011631, ОГРН 1022401508942, адрес: г. Лесосибирск 5 микрорайон 5А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1.	Двери всех эвакуационных выходов, ведущих из помещений первого этажа здания школы закрыты на ключ, запоры на дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 35 (1) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.06.2018
2.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки стропильной системы крыши и сценической коробки актового зала.	Пункт 21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.06.2018
3.	У дверей эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора первого этажа, расположенного в	Пункт 23 (1) На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам	01.06.2018

